



А К Т

обстеження водяної свердловини котра розташована на прилеглої території біля озера "Ломоносівське" по вул. К.Гасієва м. Лиман

Нами, комісією "По інвентаризації, прийому, передачі, визначенню непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту об'єктів комунальної власності", створеної згідно рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 18.12.2019 р. № 521, в складі: заступника голови комісії, депутата міської ради Гавриленко А.М., секретаря комісії, головного спеціаліста сектору екології та природних ресурсів відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради Наумова В.В., в.о. начальника відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради Сердюк І.В., головного спеціаліста відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лиманської міської ради Гарькавенко В.Д., начальника відділу доходів та фінансів виробничої сфери фінансового управління Лиманської міської ради Недосеки Т.О., інженера з інвентаризації нерухомого майна Слов'янського КП "БТІ" Науменко Т.В., начальника відділу архітектури та містобудування, виконавчого комітету Лиманської міської ради, головного архітектора міста Шпак О.Г., начальника юридичного відділу виконавчого комітету Лиманської міської ради Шуляченко І.О., за участю головного інженера Лиманського ВУ ВКГ КП "Вода Донбасу" Єфанова В.О., та мастера водопровідно-каналізаційної дільниці "Південний" Бурлуцького С.М., провели обстеження об'єкту благоустрою Лиманської об'єднаної територіальної громади з метою подальшого прийняття до комунальної власності Лиманської міської ради.

Комісією встановлено, що:

На прилеглої території до озера "Ломоносівське" по вул. К.Гасієва м. Лиман Донецької області розташована водяна свердловина. Свердловина складається з колодязя діаметром 2 метри глибиною 1.7 метри, котрий накритий бетонним кільцем діаметром 2 метри, на кільці встановлений люк діаметром 0,5 метри висотою 0,6 метри. В колодязі знаходиться металева обсадна труба діаметром 320 мм, приблизною довжиною 70 метрів. В обсадну трубу вставлений погрузний насос марки ЄЦВ6-10-180, потужністю 8 кіловат, з трубою діаметром 50 мм.

В ході обстеження тротуарів проводилось фотографування.

Заступник голови комісії Гавриленко А.М.

Секретар комісії Наумов В.В.

Члени комісії: Сердюк І.В.

Шпак О.Г.

Недосека Т.О.

Гарькавенко В.Д.

Науменко Т.В.

Шуляченко І.О.

Учасники: Єфанов В.О.

Бурлуцький С.М.

